

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1427 /BVM-HCQT
V/v Mời báo giá “Sửa chữa Tủ Trung tâm báo cháy tự động của Hệ thống báo cháy”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Sửa chữa Tủ Trung tâm báo cháy tự động của Hệ thống báo cháy”.

Số lượng : 01 Tủ Trung tâm

Thông số kỹ thuật

- Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 -8 vòng lặp 250- 2000 địa chỉ.
- Màn hình LCD lớn (40 x 15 dòng).
- Địa chỉ vòng lặp có thể cài đặt. Tính năng mô-đun kiểm tra vòng lặp.
- Tính năng tự kiểm tra để mô phỏng ngõ ra báo động.
- Lập trình hệ thống dễ dàng bằng máy tính thông qua bảng điều khiển.
- Hệ thống: 250 địa chỉ/ 1 loop. Có thể lưu trữ lên đến 2000 sự kiện.
- Vật liệu: Thép không gỉ 1.6mm.
- Nguồn điện: 220VAC, 50/60Hz. Thời gian tích lũy: 0 ~ 40 giây.
- Dung lượng pin: 24VDC, 4Ah.

Địa điểm: Cung cấp, sửa chữa và lắp đặt tại số 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Các đơn vị có nhu cầu và năng lực cung cấp hàng hóa nêu trên, xin mời đến địa điểm Bệnh viện Mắt để khảo sát thực tế, gửi bảng báo giá kèm Giấy đăng ký kinh doanh về bệnh viện Mắt **trước 17 giờ 00 ngày 31/10/2024** tại phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt - 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của quý công ty.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCQT,VT.(VTH_2b)

