

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 409/BVM-HCQT
Về việc mời báo giá
“Bổ sung bùn vi sinh và thay thế bơm chìm,
bộ điện cực Ozone hệ thống xử lý nước thải
300 m3/ngày đêm”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Bổ sung bùn vi sinh và thay thế bơm chìm, bộ điện cực Ozone hệ thống xử lý nước thải 300 m3/ngày đêm” gồm các thông tin sau:

- Địa điểm trụ sở chính: 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.

HCM

- Thời gian thực hiện: tháng 3/2025

- Nội dung:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL
1	Bổ sung bùn vi sinh hiếu khí. MLSS = 2500 mg/l. Độ ẩm 85%. Men vi sinh hiếu khí: Dùng giảm Nitơ, Amoni Thông số 1 gallon/1 bình Xuất xứ: G7 Mật ri đường Xuất xứ: Việt Nam Chi phí thực hiện đổ bùn, vận chuyển	Trọn gói	1
2	Thay điện cực Ozone + Thông số: 10gam + Xuất xứ: Đài Loan	Cái	1
3	Thay mới bơm chìm trung gian + Model: F-21P/380V/HCP-PUMPHCP + Công suất: 2.2 kw. + Hãng: HCP Xuất xứ: Đài Loan.	Cái	1
4	Phụ kiện lắp đặt gồm khí cụ điện, rơ le, ống cao su, ống Co, ống PVC,... Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1
5	Chi phí thực hiện + Nhân công tháo thiết bị + Nhân công lắp thiết bị + Nhân công chạy kiểm tra, cân chỉnh,...	Hệ	1



Các đơn vị có nhu cầu và năng lực cung cấp xin mời đến khảo sát và gửi bảng báo giá kèm Giấy đăng ký kinh doanh về Bệnh viện Mắt **trước 15 giờ 00 ngày 03/03/2025** (tại phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lưu ý: Báo giá ghi rõ thời hạn và có ký tên đóng dấu xác thực của quý công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, HCQT
(TTND_3b)



GIÁM ĐỐC

Lê Anh Tuấn

