

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu mua sắm/gói thầu

Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cơ sở 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp, hộ kinh doanh quan tâm.

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cơ sở 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

1. Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt.

2. Mã số thuế: 0301483745

3. Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: 028 39 325 364.

5. Cách thức tiếp nhận tài liệu chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận văn thư đến - Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt - Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên phong bì ghi rõ:

Tiêu đề: “Chào giá mua sắm/gói thầu “Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cơ sở 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh” theo công văn mời chào giá [điền số công văn]/BVM-HCQT ngày [điền số ngày/tháng/năm của công văn]”

Nơi nhận: Bộ phận tiếp nhận văn thư của Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt - 280 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

6. Thời hạn tiếp nhận chào giá: đến trước 15 giờ 00 ngày 31 tháng 7 năm 2026

7. Thời hạn có hiệu lực của chào giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Nội dung công tác sửa chữa chủ yếu gồm:

- Thi công sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải tại khu vực điều khiển, bể thu gom, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể lắng, bể khử trùng;

- Cung cấp vi sinh, hóa chất và vận hành thử nghiệm hệ thống;

- Thực hiện hồ sơ đăng ký môi trường cấp phường/xã.

2. Nội dung và khối lượng công việc:

STT	CÁC HẠNG MỤC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL
I	Khu vực điều khiển				
1	Máy thổi khí	- Thay mới đầu thổi khí loại tương tự để đảm bảo độ ồn khi hoạt động - Sử dụng lại động cơ điện	Loại: Đầu thổi khí kiểu rotary, độ ồn thấp Lưu lượng: 0,74 m ³ /min Cột áp: 30 Kpa Vòng quay: 580 vòng/phút Phụ kiện: Thân máy chính, khung đế, vbelt, bulley, van một chiều, van an toàn, cover, bình Tank Motor: bảo trì và sử dụng lại hiện hữu	Bộ	2
2	Bơm định lượng hóa chất khử trùng	Thay mới	Loại: Bơm hóa chất dạng màng dẫn động điện từ Lưu lượng: 15 lít/h Công suất động cơ: 42w Điện áp: 1phase/220V/50Hz	Cái	1
3	Bồn hóa chất khử trùng	Tiếp tục sử dụng	Thể tích: 300 lít Vật liệu: nhựa	Cái	1
4	Tủ điện điều khiển hiện hữu	Bảo trì thiết bị		Cái	1
5	Quạt hút mùi	Bảo trì thiết bị	Dạng: quạt ly tâm trực tiếp	Cái	1
II	Bể thu gom				
1	Bơm thu gom 1	Bảo trì thiết bị	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,25 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
2	Bơm thu gom 2	Sửa chữa	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,25 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1

3	Phao báo mực nước	Thay mới	Loại: phao quả Chiều dài cáp: 5 m Cáp cao su tổng hợp: H05RN-F Nguồn: 10(8)A/250V Nhiệt độ môi trường tối đa: 50 ° C Vật liệu quả phao : Polypropylene	Cái	1
III	Bể điều hòa				
1	Bơm điều hòa 1/2	Bảo trì thiết bị	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,15 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	2
2	Phao báo mực nước	Thay mới	Loại: phao quả Chiều dài cáp: 5 m Cáp cao su tổng hợp: H05RN-F Nguồn: 10(8)A/250V Nhiệt độ môi trường tối đa: 50 ° C Vật liệu quả phao : Polypropylene	Cái	1
IV	Bể thiếu khí				
1	Máy khuấy trộn chìm	Bảo trì thiết bị	Dạng: khuấy trộn chìm Công suất: 0,4kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
V	Bể hiếu khí				
1	Đĩa thổi khí	Thay mới	Loại: Phân phối khí bọt mịn Dạng: Đĩa Lưu lượng thiết kế: 2,5 - 5 Nm ³ /h Đường kính : ≥250 mm Kiểu nối: ren Vật liệu màng: EPDM	Cái	7
VI	Bể lắng				

1	Bơm bùn 1	Sửa chữa	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,15 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
2	Bơm bùn 2	Bảo trì thiết bị	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,15 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
VII	Bể khử trùng				
1	Bơm thoát 1	Sửa chữa	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,25 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
2	Bơm thoát 2	Bảo trì thiết bị	Dạng: Bơm chìm Công suất: 0,25 kw Điện áp: 3pha/380V/50Hz	Cái	1
3	Phao báo mực nước	Thay mới	Loại: phao quả Chiều dài cáp: 5 m Cáp cao su tổng hợp: H05RN-F Nguồn: 10(8)A/250V Nhiệt độ môi trường tối đa: 50 ° C Vật liệu quả phao : Polypropylene	Cái	1
4	Đồng hồ xả thải	Bảo trì thiết bị	Loại: Cơ Kiểu kết nối: mặt bích Vật liệu: Gang	Cái	1
VIII	Vi sinh, hóa chất, vận hành thử nghiệm				

1	Men vi sinh	Cung cấp men vi sinh khởi động hệ thống	Chủng vi sinh chọn lọc có khả năng thích nghi và phân hủy chất hữu cơ, quá trình nitrate hóa và denitrate trong nước thải	Hệ	1
2	Bùn hoạt tính	Cung cấp bùn hoạt tính	Bùn nền cho vi sinh đặc chủng SV30 $\geq$ 30%	Hệ	1
IX	Chi phí khác				
1	Thực hiện hồ sơ đăng ký môi trường cấp phường/xã		- Đăng ký cho địa chỉ: 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh - Trình nộp báo cáo cho UBND phường Xuân Hòa	Hồ sơ	1

3. Thời gian thực hiện: 120 ngày

4. Lưu ý:

- Báo giá phải có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Công ty. Đơn vị gửi bảng báo giá đề xuất và giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực hoạt động thuộc lĩnh vực bắt buộc phải có chứng chỉ hoạt động theo quy định.

- Đối với các yêu cầu mời chào giá hàng hóa có yêu cầu về tính năng kỹ thuật, cột "Tính năng kỹ thuật của Công ty" phải khai báo thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ, và sẵn sàng cung cấp Tài liệu/ Hồ sơ chứng minh khi được yêu cầu; đây là một trong các căn cứ xét duyệt giá của hàng hóa..

- Trong tài liệu của quý công ty khi chào giá gói thầu mua sắm hàng hóa vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 1). Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo tài liệu tính năng kỹ thuật gồm các tài liệu liên quan đến sản phẩm, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Trân trọng./. *Chữ*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HCQT
(TTND- 2b). *Chữ*

GIÁM ĐỐC



Chữ

Lê Anh Tuấn

(Tên Công ty)
BẢNG CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu (dịch vụ)/gói thầu "Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cơ sở 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh"

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của Công ty] xin cung cấp báo giá cho gói thầu/nhu cầu (dịch vụ): "Sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải cơ sở 54/1-2, 56/2 và 58/2 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh", như sau:

1. Danh mục nội dung:

STT	NỘI DUNG	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị: đồng		GHI CHÚ
				Đơn giá (Đã bao gồm VAT)	Thành tiền	
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
Tổng cộng						

(1), (2), (3): Dữ liệu lấy từ Công văn mời báo giá của Bệnh viện Mắt.

(4): Đơn giá đã tính đúng, tính đủ, bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng (nếu có).

(5): Thành tiền là giá trị được tính theo công thức: Thành tiền = [Đơn giá] x [số lượng].

2. Chào giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày phát hành chào giá

3. Thời gian thực hiện: ngày.

5. Điều kiện thanh toán:

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))